

預期效果

主分路負載特性	節電率	場所/設備
一般照明	13~20%	辦公、機關、商場、餐廳、醫院、賓館、學校、住家
省電照明設備	10~15%	辦公、機關、商場、餐廳、醫院、賓館、學校、住家
一般動力系統	15~25%	大樓公共設施、工廠、水處理、化工設備
冷氣空調	20-35%	飯店、醫院、辦公、機關、娛樂場、商場、超市、餐廳
製冰(冷)系統	20~28%	冷凍廠、製冰廠、廚房、超市、食品速凍、壓縮機
製造、製配生產	20~30%	配件廠、生產線、食品廠、汽車裝配廠、紡織廠、傳統產業公司
電熱設備	25~35%	染整廠、化工廠、水泥廠、玻璃廠/電桿、塑膠成型
瞬間加速機	30~40%	碼頭、鑄造廠、機場/衡床、起重機、空壓機、採油機
高耗電設備	30~45%	鋼鐵廠、製煉場、電鍍廠、電解廠、紙廠
高耗電設備	10~15%	造紙廠、空調場、變頻馬達
諧濾波器(已外加)	10~15%	變壓器、穩壓器、電抗器、交流電弧爐、電焊機
精密儀器	10~15%	直流同步控制儀、電子晶片生產線、高低週波設備